

Slamtömning

av

BioCleaner®

1 – 5 hushåll

**Läs NOGA igenom dessa anvisningar
innan slamtömning påbörjas**

OBS!

**Kemisk avvattning fungerar inte och får inte användas
vid slamtömning av 4evergreen minireningsverk.
Denna instruktion gäller endast hel slamtömning.**

- Var mycket försiktig så att minireningsverket inte skadas av sugslangen.
- Töm hela reningsverket.
- Återfyll genast med vatten efter att reningsverket har tömts.

4evergreen

Locket på BioCleaner kan se ut så här:



När locket lyfts på BioCleaner kan det se ut enligt nedan.



I reningsverket återfinns normalt en markering eller klistermärke enligt bild nedan.



**SLAMSUG
HÄR!**

**Slamsug från BOTTEN!
Sug sedan rent i korgen
Sug EJ under korgen**

4evergreen



- Placera uppsugningsslangen till höger om inloppet (se ovan).
- För att få upp så mycket slam som möjligt, se till att det bubblar i verket när tömningen görs.



- Om inte nivå i centrumkonan sjunker vid ordinarie position för slang skall även centrumkonan tömmas på slam, varvid uppsugningsslangen får flyttas till centrumkonan för att möjliggöra detta. Iaktta försiktighet då det finns slangar som kan skadas. Reningsverket skall tömmas helt på slam.

4evergreen

- Sug rent korgen på eventuella orenheter



- Återfyll **genast** minireningsverket med vatten upp till underkant på utloppet, för kvantitet se tabell nedan. Omgående återfyllning är mycket viktigt p.g.a.
 - högt marktryck- (kan skada minireningsverket)
 - ev. högt grundvatten- (kan skada minireningsverket)
 - för att få igång reningsprocessen
 - för att undvika stopp orsakat av ansamling av toapapper etc. i inkorgen
- Lagg på locket igen och lås det.

Slamtömningsvolym BC 1-5 hushåll
Återfylls med samma volym

BC1HH	2,3 m3
BC2HH	3,5 m3
BC3HH	4,35 m3
BC20 – 4hh	8,0 m3
BC25 – 5hh	9,47 m3